





Komponentliste

Komponent	Komponentfunktion	Type	Blad	Strømvej
CTS1	CTS-600 styreprint	#2399	1	8
CTS2	CTS-600 brugerpanel	#2398	1	9
B14	Filtervagt (Tilbehør)	Huba 20-300Pa	2	1
B8	Afrimningstermostat	Danfoss DK 077B0251	2	1
S6	Kontakt for brugervalg (Tilbehør)	?	2	1
B1	Brandtermostat udsugning	EGO 55.31519.080 62-15°C	2	2
B2	Brandtermostat indblæsning	EGO 55.33519.020 70-5°C	2	2
B20	Flowvagt (Tilbehør)	Huba 20-300Pa	2	2
B42	Begrænsertermostat elsupplering (Tilbehør)	EGO 55.13019.180 60°C	2	2
B6	Højtrykspresostat kompressor	Danfoss patronpressostat højtryk 28bar	2	4
T1	Udetemperaturføler	CTS-600 NTC-føler JM103C1R1	2	4
T10	Rumføler (Tilbehør)	CTS-600 NTC-føler JM103C1R1	2	4
T2/(T7)	Tilluftføler (T7 hvis med suppleringsvarme)	CTS-600 NTC-føler JM103C1R1	2	4
T5	Kondensatorføler	CTS-600 NTC-føler JM103C1R1	2	4
T6	Fordamperføler	CTS-600 NTC-føler JM103C1R1	2	4
B5	Lavtrykspresostat kompressor	Danfoss patronpressostat lavtryk 1,1bar	2	5
K1	Kontaktor kompressor	Telemecanique LC1K0901 P7 230V~	2	11
M1	Luffspjæld (Tilbehør)	Evt. Belimo	2	11
#00000001	Tilbehør for AJ5512C	Lunite CTP-305C-EQUIPE	2	12
C3	Kompressor kondensator	Comar MKA 16-450 16µF ±5%	2	12
M3	Fraluftmotor	ebm G3G200-CL29-72 230V~	2	12
M4	Tilluftmotor	ebm G3G200-CL29-72 230V~	2	12
M6	Kompressor	Lunite H. AJ5512C 220-240V 50Hz 5,9A	2	12
Y2	Kompressor bypassventil (Varme)	Saginomiya NEV AC220V / NEV603DXFU Y131	2	12
Y1	4-vejsventil	Ranco L30-424801-057 / V1-308050-100	2	13
Y3	Kompressor bypassventil (Køl)	Saginomiya NEV AC220V / NEV603DXFU Y131	2	13



NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
<http://www.nilan.dk>
 Email : nilan@nilan.dk

Ventilationsunit VPL28 med EC ventilatorer og CTS-600 styresystem
 Varenr.: 712523B

Type: 712523B.VPL28ec3

Dato: 27. november 2006

Nationalitet: DK / N / S / SF

Funkt.:

Plac.:

Rev.: Init.:

Blad: 1